

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад» г.Усинска
«Кагаӧс сӧвмӧдан шӧрин – челядьӧс» школаӧдз велӧдан Усинск карса
муниципальной сӧмкуд учреждение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Детского сада
от 06 февраля 2019 года № 64

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях (постройке) складского назначения

г.Усинск

№ ИПБ 05-04-19

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (в ред. от 24.12.2018г.) и устанавливает требования пожарной безопасности для помещений складского назначения.

1.2. При содержании складских помещений работники Детского сада обязаны руководствоваться правилами о "Противопожарном режиме" и другими нормативными документами, регламентирующими требования противопожарной безопасности и настоящей Инструкцией.

1.3. Складские помещения по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 5.2.

1.4. Складские помещения должны быть оснащены огнетушителем с опознавательным знаком на двери, внутри вывешена табличка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим помещения и номера телефона вызова пожарной охраны 01, 101, 112.

1.5. Работники Детского сада, посещающие складские помещения, 2 раза в год должны проходить противопожарный инструктаж и обучение по правилам пользования огнетушителем. Результаты проведения инструктажей фиксируются в «Журнале регистрации инструктажей по противопожарной безопасности» с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ

2.1. Складские помещения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения (огнетушитель), в соответствии с НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

2.2. Расстояние до стеллажей и складированных материалов и оборудования должно быть:

- от светильников не менее 0,5 м.;
- от пожарных извещателей не менее 0,6 м.

2.3. Помещение необходимо содержать в чистоте, тара и упаковочный материал удаляется ежедневно по мере его накопления.

2.4. Дежурное освещение, а также эксплуатация электронагревательных приборов и штепсельных розеток ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.5. По окончании работы работник, выходящий последним, должен:

- проверить противопожарное состояние помещения;
- выключить освещение;
- закрыть окна;

- выйти из помещения и закрыть дверь на ключ.

3. ПРАВИЛА И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Работники должны знать правила и нормы хранения и складирования веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также средств пожаротушения.

3.2. В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении:

3.2.1. Несовместимые вещества и материалы:

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных материалов и веществ в отдельности;
- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;
- усиливают экологическую обстановку при пожаре;
- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

3.3. По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и при пожаре вещества и материалы делятся на разряды:

- безопасные;
- малоопасные;
- опасные;
- особо опасные.

3.4. При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть изготовлены из металла или обработаны огнезащитным составом.

3.5. При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля.

3.6. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра.

3.7 Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

3.8. Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с заместителем директора по безопасности. Места хранения должны быть обозначены знаками.

3.9 Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением расходных материалов производственного назначения (за исключением упаковочных материалов для кассового узла).

3.10 Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4.1. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1л, а также, не обозначенных предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».

4.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.

4.3. Хранить совместно в одной секции с каучуком или резиной, какие либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ.

4.4. Проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска

(разрешения) и при нахождении в помещении лиц, не участвующих, в проведении данных работ.

4.5. Курить. Пользоваться открытым источником огня.

4.6. Применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

4.7. Хранить в подвальных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

4.8. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям.

5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

5.1. Первый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари и т.д.), немедленно должен сообщить по телефону 01, 101, 112 в городскую пожарную охрану, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.

5.2. По возможности приступить к тушению пожара имеющимися огнетушителями и (или) использовать для тушения пожарный кран.

5.3. При применении огнетушителей следует:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания;
- сорвать пломбу;
- выдернуть предохранительную чеку;
- направить шланг - распылитель на очаг возгорания;
- нажать на рычаг пуска.

Использовать огнетушитель до полной ликвидации возгорания. Во избежание получения травм и отравлений, тушить возгорания на расстоянии не ближе 1 метра.

5.4. Порядок приведения в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода необходимо:

- обесточить электрооборудование;
- первый - срывает пломбу и открывает шкаф, второй - берет ствол и раскатывает пожарный рукав в направлении очага возгорания;
- далее первый - открывает кран и включает кнопку насоса-повысителя, второй - работает со стволом по тушению пожара.

5.5. При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации.

Инструкцию разработал

Ответственный за пожарную безопасность

Н.Н.Неклеса