

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад» г.Усинска
«Кагао̄с с̄вм̄одан ш̄орин- челядьо̄с» школа̄дз вел̄одан Усинск карса
муниципальной̄ с̄ьомкуд учреждение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Детского сада
от 06 февраля 2019 года № 64

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий на объектах
с массовым пребыванием людей

г.Усинск

№ ИПБ 05-05-19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей (далее – Инструкция) составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.12г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 24.12.2018) и является обязательной для исполнения и выполнения всеми работниками, воспитанниками, их родителями (законными представителями) и посетителями Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад» г.Усинска (далее - Детский сад).

1.2. Заведующий, административный персонал, педагоги, обслуживающий персонал и другие работники Детского сада обязаны знать и строго выполнять правила противопожарного режима, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

2. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ

2.1. Новогодние мероприятия (утренники) проводятся только на основании приказа Детского сада, в котором обозначены меры пожарной безопасности, назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, утвержден график мероприятий.

2.2. Во время проведения новогодних мероприятий с воспитанниками должны неотлучно находиться педагоги и ответственные за проведение мероприятий. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей и работников из помещений в случае пожара.

2.3. Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.

2.4. Ответственный за пожарную безопасность должен заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) новогодних мероприятий, в случае применения в номерах открытого огня и огневых эффектов потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.

2.5. Ответственный за пожарную безопасность перед началом новогоднего мероприятия должен тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы, проверить автоматическую пожарную сигнализацию с речевым предупреждением о пожаре и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

2.6. Ответственный за противопожарную безопасность при устройстве новогодних утренников, обязан предоставить в местную пожарную охрану график проведения мероприятий.

2.7. Устройство новогодней ёлки без разрешения органов отдела надзорной деятельности не допускается.

2.8. Помещение, в котором устраивается ёлка, должно иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки.

2.9. Ёлку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 (одного) метра от стен и потолков. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних ёлок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

2.10. Оформление иллюминаций ёлки должно производиться только опытным электромонтером. Как правило, иллюминацию ёлки следует производить через понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением правил устройства электроустановок.

2.11. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены световые указатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах — указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

2.12. На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены световые указатели их расположения.

2.13. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. Электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими с медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью штепсельных соединений.

2.14. При малейшем подозрении на неисправность в ёлочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их устранения.

2.15. Участие в празднике ёлке детей и работников, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и т.п. легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами, запрещается.

2.16. На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней ёлки должны присутствовать представители администрации Детского сада.

2.17. Демонтаж ёлки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1. Проведение мероприятий при запертых решетках на окнах помещений.

3.2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

3.3. Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

3.4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

3.5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

3.6. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.

3.7. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

3.8. Допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы.

Инструкцию разработал

Ответственный за пожарную безопасность

Н.Н.Некlesa