

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад» г.Усинска
«Кагаос совмодан шорин- челядьос» школадз велодан Усинск карса
муниципальной сьомкуд учреждение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Детского сада
от 06 февраля 2019 года № 64

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в технических помещениях

г.Усинск

№ ИПБ 05-08-19

1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (в ред. от 24.12.2018г.) и устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях технического назначения (электрощитовая, вент.камеры, и т.п). муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад» г.Усинска (далее – Детский сад).

2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми сотрудниками детского сада. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для технических помещений (электрощитовых, вентиляционных камер и т.п.) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками детского сада.

4. В технических помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.

5. Для всех технических помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

6. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

7. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

8. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

9. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.

10. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.

11. Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.

12. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

13. Технические помещения должны постоянно быть закрыты на замок.

14. В технических помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение какого-либо оборудования и материалов;
- допуск посторонних лиц;
- загромождать проходы и выходы;
- использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;
- применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
- снимать защитное оборудование;
- применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- оставлять промасленный материал и ветошь;
- курить;
- проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);
- оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

15. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность администрацию детского сада;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инструкцию разработал

Ответственный за пожарную безопасность

Н.Н.Некlesa